

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 022 00030



Серия ВУ № 0012807

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3349510, +375 17 2177230, факс +375 17 2886121, адрес электронной почты: 3@snp.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100016872, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный ИП 212-02К «ДОКА-с», выпускаемый по ТУ ВУ 100016872.098-2016 «Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный ИП 212-02К «ДОКА-с». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 02.12.2020; протокола испытаний № 04-52/1527П от 10.11.2020 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 11.16.03-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные дымовые точечные. Общие технические условия», пункты 4.2-4.4, 4.6-4.13, 5.1-5.9, 8.1-8.3, 8.5, 8.6, разделы 7, 10, 11, 13. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 ПО 06.12.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Игорь Леонидович Линшай

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сергей Анатольевич Зланевич

