

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.АД85.В.00478/23

Серия **RU** № **0785365**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели монтажные, предназначенные для систем сигнализации, управления и передачи данных, с однопроволочными медными жилами, номинальным сечением жил из ряда (0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5) мм ² , с числом пар жил от 1 до 40, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, в том числе с низким дымо- и газовыделением, экранированные и неэкранированные, на напряжение переменного тока до 300 В включительно частотой 50 Гц или постоянное напряжение не более 420 В, марок и исполнений:	ТУ 3560-002-93497588-2008 «Кабели монтажные. Технические условия»
	с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, не распространяющего горение при одиночной прокладке кабеля, для кабелей марок: КМВВ, КМВЭВ класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющего горение при групповой прокладке кабеля, для кабелей марок: КМВВнг(А)-LS, КМВЭВнг(А)-LS класс пожарной опасности П16.8.2.2.2	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Масляева Ксения Александровна

(Ф.И.О.)

Вендин Иван Владимирович

(Ф.И.О.)