

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0028661



Серия Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ BY/112 03.11. 002 19752

Срок действия с 06.06.2016 по 05.06.2021

Аккредитованный орган по сертификации бытовой и промышленной продукции, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС), Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к.406, тел.262-05-52, факс 262-15-20

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь и представленная на сертификацию под наименованием Шкафы телекоммуникационные (пустые оболочки) серии ШТК согласно приложению 1, ТУ РБ 800008148.001-2003, серийное производство

код ОКП РБ – 27.12.40

код ТН ВЭД ТС – 8538 10 000 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов: ГОСТ 32127-2013 (кроме пп. 9.4, 9.5, 9.11, 9.12)

Заявитель (изготовитель, продавец) Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь, 223051, аг. Колодищи, Минская обл., Минский р-н, ул. Минская, 67А,

код УНП – 800008148

Сертификат выдан на основании:

а) документов акт анализа состояния производства от 13.04.2016

б) протоколов испытаний ИЦ БелГИСС, BY/112 02.1.0.0085, прот. № 5013 от 03.09.2015.

Инспекционный контроль осуществляет БелГИСС



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Эксперт-аудитор

подпись

И.И. Осмола

инициалы, фамилия

И.В.Ковалева

инициалы, фамилия

Лист 1

где т – буква(-ы), означающая(-ие) модификацию шкафа (М – базовая модификация, С – серверный шкаф с добавлением средней рамы для усиления, СП – серверный шкаф с перфорированными дверями сложной формы, усиленной рамой, черного цвета, МП – шкаф для установки в офисе с дверью с изогнутым стеклом, К – коммутационный шкаф с кабельными органайзерами для подключения большого числа проводов);

В, С – цифры, означающие ширину и глубину в мм/100;

(1 – стеклянная дверь с металлическими створками, 2 – стальная дверь со стеклом.

3 – стальная дверь, 4 – стальная дверь с перфорацией, 8 – двухстворчатая дверь) и характеристику обшивки спереди, сзади, слева и справа (А – стальная обшивка, В – стальная обшивка перфорированная)

Эксперт-аудитор



И.И. Осмола

И.В.Ковалева