



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00254

Серия ВУ № 0028315

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192811808, место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение № 100; телефон: +375 17 368 16 80, e-mail: rig@rovalant.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение № 100; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Шаранговича д. 19, комн. 5.

ПРОДУКЦИЯ Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении №1, бланк ВУ №0017693), ТУ ВУ 192811808.003-2018 «Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 11.11.2022;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042), от 17.11.2022 №№ 04-52/923П, 04-52/924П; Испытательного центра «БелГИСС» Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085), от 23.12.2022 № 38253 ЭМС.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» п.п. 5.1.2.1 – 5.1.2.6, 5.1.3 – 5.1.10, 5.1.13, 5.1.15 – 5.1.18, 5.2, 5.4.1 – 5.4.6, 5.4.9 – 5.4.12, 7.1 – 7.7, 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 9.3, 10.3 – 10.10, 11.1; ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 5.2.1, 5.2.3 – 5.2.5, 5.2.5.1 – 5.2.5.6, 5.2.6, 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.13 – 5.2.19, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 – 5.5.11, 6.4 – 6.6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.01.2023 ПО 18.01.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

14-0200, 1. 10.000

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00254** от **19.01.2023**
Листов 1 Лист 1

**Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24»
исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е
ТУ ВУ 192811808.003-2018**

Перечень компонентов, модулей и принадлежностей

№ п/п	Наименование и обозначения компонентов, модулей и принадлежностей
1	Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е
2	Релейный модуль РМ-А24/3
3	Выносная панель управления ВПУ-А24/700
4	Панель индикации и управления базовая ПИУ-А24Б
5	Панель индикации и управления расширения ПИУ-А24Р
6	Панель индикации и управления автоматикой ПИУ-А24А
7	Модуль расширения МР-А24/8
8	Модуль расширения МР-А24/16
9	Бокс аккумуляторный БА-18
10	Репитер Р485
11	Блок управления нагрузками силовой БУН1-12С
12	Блок управления нагрузками БУН3-12

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

Анискович Артём Вячеславович

РПН "Бобруйская унитарная типография им. А. Т. Негородина" шк. 430х-2018, т. 10000

Серия ВУ № **0017693**