



**Общество с ограниченной ответственностью
«Пожарная Сертификационная Компания»**

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14,
этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208)

www.pskpb.ru

E-mail: info@pskpb.ru

Тел: +7 (495) 481- 33 40

Исх. № 748 от 10.03.2023 г.

**Генеральному директору
ЗАО НВП Болид
И.А. Бабанову**

Адрес: 141070, Московская область, г.
Королёв, ул. Пионерская, д. 4, к. 11, помещ. 205
ИНН 5018000402, КПП 501801001,
ОГРН 1035003350766

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваш запрос, о сертификации модуля подключения нагрузки
далее: МНП, сообщаю.

Учитывая, что модули подключения нагрузки обеспечивают
контроль линий управления с исполнительными устройствами
подключенных к: Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»
АЦДР.425412.003, Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02»
АЦДР.425412.004-02 сертифицированных на соответствие ТР ЕАЭС
043/2017 Технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения», и входят в комплект запасных
частей и принадлежностей (ЗИП), на них распространяются сертификаты
соответствия действующие на указанные блоки.

Руководитель ОС «ПСК»



Грецкий Н. М.