



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ37.В.00002/23

Серия RU № 0436501

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. I, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.10.2015 г. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 123182, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, д. 26А, стр. 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700309562. Телефон +74959694530, адрес электронной почты: info@agisprofile.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 123182, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, ш. Волоколамское, д. 26А, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140408, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Партизан, дом 60.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные каналы (короба) из поливинилхлорида, для прокладки кабелей изолированных проводов из полимерных материалов, в комплекте с крышками, тип: «двойной замок», типоразмеры: 12x12, 15x10, 16x16, 20x10, 25x16, 25x25, 40x16, 40x25, 40x40, 60x40, 60x60, 80x40, 80x60, 100x40, 100x60, (ПКС) 100x50; напольный кабель канал типоразмеры: 70x16, 50x12, 35x10, выпускаемые по СТО 48371705-001-2022. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 10028/РС, № 10029/РС от 18.08.2023. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протоколы испытаний: № 07 с/з-2023, № 08 с/з-2023, № 09 с/з-2023, № 10 с/з-2023, № 11 с/з-2023, № 12 с/з-2023, № 13 с/з-2023 от 11.08.2023 Испытательного центра "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.21МЭ70; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0012-АОП от 28.07.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37, эксперт Шитиков Владимир Юрьевич. Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электропроводящие. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4). Смотри приложение к сертификату на бланке № 0941002 (1 лист). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) - 19.07.2023. Срок службы - 10 лет при соблюдении условий требований СТО 48371705-001-2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

25.08.2023

ПО

24.08.2023



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. (подпись)
М.П. (подпись)



Лицанов Вячеслав Алексеевич

(Ф.И.О.)

Савельева Екатерина Константиновна

(Ф.И.О.)