



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00141

Серия ВУ № 0028183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190832170, место нахождения: Республика Беларусь, 223056, Минский район, пос. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11, тел. +375 17 510-23-26, +375 17 510-23-27, e-mail: info@rcomplex.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223056, Минский район, пос. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.

ПРОДУКЦИЯ Пожарный прибор управления системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией «Гонг» (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении №1, бланк ВУ №0013144), ТУ ВУ 190832170.001-2010 «Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией «Гонг», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 09.06.2021;
протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042), № 04-52/1552П от 03.12.2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1 – 7.6.1.6, 7.6.1.8 - 7.6.1.18, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.2.4, 7.6.3.1 - 7.6.3.4, 7.6.4.1 - 7.6.4.4, 7.7.1 - 7.7.4, 7.8 (Б.2.2, Б.2.5, Б.2.6, Б.2.7), 7.10.3, 7.14.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2021 ПО 06.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00141 от 07.12.2021
Листов 1 Лист 1

**Пожарный прибор управления системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией
«Гонг», ТУ ВУ 190832170.001-2010**

Перечень компонентов, модулей и принадлежностей

№ п/п	Наименование	Описание
1.	Блок управления БУ-40	УЛЦФ.426431.001
2.	Блок индикации БИ-8	УЛЦФ.426431.003
3.	Блок коммутационный БК-4	УЛЦФ.426431.002
4.	Блок микрофонный БМ	УЛЦФ.426431.004
5.	Блок вызывной БВ-1	УЛЦФ.426431.007
6.	Трубка переговорная ТП-1	УЛЦФ.426431.008
7.	Усилитель трансляционный УТ-20	УЛЦФ.426431.005
8.	Усилитель трансляционный УТ-100	УЛЦФ.426431.006
9.	Репитер Р485	

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

