



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

Серия **RU** № **0328807**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова».
Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, улица Дорожная, дом 60 Б, этаж 6, офис 647.
Основной государственный регистрационный номер: 1177746881344.
Телефон: +74997693214. Адрес электронной почты: info@tdomm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова».
Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, улица Дорожная, дом 60 Б, этаж 6, офис 647. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Согласно Приложению №1 на 2 листах (бланк № 0842819-0842820).

ПРОДУКЦИЯ Кабель-каналы (короба монтажные) из электроизоляционного материала (композиция поливинилхлорида), для электромонтажных работ, торговой марки «TDM ELECTRIC», типоразмеры согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0842821), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.23.19-23-19229449-2020 «КОРОБА МОНТАЖНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ TDM ELECTRIC ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-266/07-2021 от 16.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 552-СС/06-2021 от 02.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк № 0842822). Условия хранения: изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°C и на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Срок хранения – 1 год с даты производства. Срок годности – 1 год с момента продажи. Срок службы - не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 26.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Молубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0842819**

Перечень производственных площадок изготовителя

Полное наименование производственных площадок изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «ВАРМЕКС»	630096, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 86

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Ерецин Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0842820**

Перечень филиалов завода изготовителя

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова»	623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова»	152908, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом 66

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0842821**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3925 90 200 0	Кабель-каналы (короба монтажные) из электроизоляционного материала (композиция поливинилхлорида), для электромонтажных работ, торговой марки «TDM ELECTRIC», типоразмеры: 12х12, толщина стенки 0,65 мм; 15х10, толщина стенки 0,6 мм; 16х16, толщина стенки 0,7 мм; 20х10, толщина стенки 0,7 мм; 25х16, толщина стенки 0,7 мм; 25х25, толщина стенки 0,8 мм; 40х16, толщина стенки 0,8 мм; 40х25, толщина стенки 0,8 мм; 40х40, толщина стенки 1 мм; 60х40, толщина стенки 1,2 мм; 60х60, толщина стенки 1,2 мм; 80х40, толщина стенки 1,2 мм; 80х60, толщина стенки 1,2 мм; 100х40, толщина стенки 1,3 мм; 100х60, толщина стенки 1,3 мм	ТУ 22.23.19-23-19229449-2020 «КОРОБА МОНТАЖНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ TDM ELECTRIC ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Болубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Серия **RU** № **0842822**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;. - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)