



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00097

Серия ВУ № 0021696

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691817469, место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30, тел. +375 17 250-74-99, e-mail: info@avsm.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30.

ПРОДУКЦИЯ Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/12(1)G1/2-В.У4-«СДУ-МА», ТУ ВУ 101272822.025-2011 «Сигнализатор давления универсальный СДУ-МА», серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 01.09.2021;
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №04-52/610П от 18.05.2021, № 04-52/1049П от 26.08.2021.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.11, 6.2.1.12, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.3, 6.2.3.5, 6.2.3.16, 6.2.3.18, 6.3.4, 7.9.1.1, 7.9.1.2, 7.9.1.3, 7.9.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 09.09.2021 по 08.09.2026 включительно

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович